

# KOTAK ALAT PENGUKUR PELANGGAN TEGANGAN MENENGAH

SPLN D3.015-3:2013



PT. TRITUNGGA SWARNA  
DSP DELTA SIGMA P1



Office : Jl. Tamblong No. 2 Bandung 40112

Factory : Jl. Pajajaran No. 3 (Jl. Raya Sumedang- Cirebon km. 11) Desa Legok Kaler Kecamatan Paseh Kabupaten Sumedang 45381

Phone: +62-22 4218800 Fax: +62-22 4208001 E-mail: info@tritunggalwarna.co.id www.tritunggalwarna.co.id

# KOTAK ALAT PENGUKUR PELANGGAN TEGANGAN MENENGAH

SPLN D3.015-3:2013

## Spesifikasi Teknis

### Spesifikasi Mekanikal

#### Selengkap

Dimensi (H x W x D)	(760 x 400 x 280) mm
Material	Plat besi SPCC ketebalan 1.6mm untuk bodi dan 2mm untuk pintu atau Plat Aluminium Alloy ketebalan 2mm untuk bodi dan pintu
Finishing	Cat Powder Coating RAL7032 ketebalan min. 80 mikron
Tingkat Pengamanan	IP44

### Spesifikasi Elektrikal

Tegangan pengenalan	230/400 V
Frekuensi pengenalan	50 Hz
Terminal Block CT-TM	6P 16A untuk pengawatan ke CT-TM
Terminal Block PT-TM	6P 16A untuk pengawatan ke PT-TM
Kotak Kontak	1P 220/250V 50Hz 16A
Pembatas Arus Kotak Kontak	MCB 1P 220/250V 50Hz 4A 4kA
Kabel Pengawatan	NYAF 2.5mm <sup>2</sup> dengan Ferulles untuk penyambungan ke kWh meter
Aksesoris (Optional)	Test Terminal Block Standard IEC 60947-1-1 3P 4W 10 Terminal terdiri atas: 6 Terminal Arus, 3 Terminal Tegangan dan 1 Terminal Netral

